

COMUNE DI TRECASTAGNI

Città Metropolitana di Catania

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA CON "FUNZIONE STRATEGICA" DI RICOVERO SITA NEL CAMPO SPORTIVO LA CARLINA

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO:
PIANTA PIANO PRIMO e COPERTURA
IMPIANTO ANTINCENDIO

TAV. **IM.E 3.3**
DATA: Novembre 2025
Scala 1:100

Il R.U.P.
Ing. Salvo Flavio La Mastra

Il Progettista
Dott. Ing. Maria Cristina Ferlito

Collaboratori:
Dott. Ing. Marco Santangelo

Fase: VERIFICA ai sensi del c.3 art. 42 D. Lgs. 36/2023
Conforme ☐ Non conforme ☐ Conformità condizionata a: ☐

Fase: VALIDAZIONE ai sensi del c.4 art. 42 D. Lgs. 36/2023
Conforme ☐ Non conforme ☐ Conformità condizionata a: ☐

Rev. n. 1 del 20/01/2025

Rev. n. 2 del 03/03/2025

Rev. n. 3 del 10/04/2025

Rev. n. del

LEGENDA

	ESTINTORE a POLVERE da 6 Kg omologato dal Min.Int. (34A-233 BC)
	ESTINTORE ad ANIDRIDE CARBONICA da 5 Kg di tipo 113 B
	ESTINTORE a POLVERE da 6 Kg di tipo AUTOMATICO
	INDICAZIONE delle VIE di ESODO: VERSO l'ALTO
	INDICAZIONE delle VIE di ESODO: ORIZZONTALE
	INDICAZIONE delle VIE di ESODO: VERSO il BASSO
m3	MANIGLIONE ANTIPANICO a "3" PUNTI di CHIUSURA
m0	MANIGLIONE ANTIPANICO ad "1" PUNTO di CHIUSURA
	PORTA RESISTENTE AL FUOCO REI (Lp=Larghezza di Passaggio UTILE)
	GRUPPO ELETTROPOMPA (IA) Idrico ANTINCENDIO
	IDRANTE a MURO con CASSETTA e TUBAZIONE FLESSIBILE e LANCIA regolabile UNI 45 mm
	ATTACCO per AUTOMEZZI VV.F. tipo UNI 70 mm FEMMINA per l'ADDUZIONE dai VV.F. PE100 PN16 Ø90
	ATTACCO per AUTOMEZZI VV.F. tipo UNI 100 mm FEMMINA per il PRELIEVO dei VV.F.
	rete idrica antincendio ESTERNA
	rete idrica antincendio (SOTTOTRACCIA); (gt) giunto di transizione PE-acciaio
	GIUNTO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO

PIANTA COPERTURA
SCALA 1:100

PIANTA PIANO PRIMO
SCALA 1:100